

CARTA DE ACLARACIÓN N°2

Estimados participantes de la licitación pública **SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE PLC ALSPA 8035 Y REEMPLAZO DE INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (IHM) DE LAS LÍNEAS 2, 4, 4A y 5 DE METRO.**

Junto con saludar, y en el marco de la presente licitación, solicitamos considerar el siguiente punto para la formulación de la propuesta técnica.

1. El proveedor deberá considerar que un PLC no puede ser puesto en operación si no cuenta con las pruebas y validaciones necesarias, acorde a los cuadernos de pruebas validados por Metro. Debido a que el tiempo requerido para ello es superior a una noche, los trabajos se deberán realizar en forma parcelada (Instalación-Pruebas-Puesta en Marcha).

El proveedor tiene la posibilidad de instalar un rack móvil, si no cuenta con espacio disponible en rack de PLC actual. A su vez el proveedor, si lo considera necesario, podrá instalar un switch día y noche para realizar las pruebas de funcionamiento. La fórmula de prueba e instalación será parte de la propuesta entregada.

2. El proveedor podrá considerar pruebas preliminares a la instalación del primer PLC en la línea, las cuales se podrán realizar en los laboratorios de Mantenimiento-Metro según disponibilidad y previa coordinación.

Saluda atte.