



150
180
230
4
3
6
1
1800
2
520
1320


6
7
140
350
900
1320



ITEM	DESIGNACION
1	PLACA DE IDENTIFICACION
2	LLAVE DE VACIADO
3	MEDIDOR DE Tª
4	TOMA DE MUESTRA DEL PIRANOL
5	PARA SONDA TERMICA
6	ORIFICIO DE LLENADO
7	TAPS

Esc.:	DIMENSIONES GENERALES DE TRANSFORMADOR 250 KVA.		
Fecha			
Proy.: A.B.D.			
Dib.: J.M.S.A.	METRO DE SANTIAGO DIRECCION ELECTRICA		
Rev.:	Referencia	Plano Nº	Rev.
Aprob.:		ANEXO 4	